



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Capinzal/SC, 22 de junho de 2021

ESCLARECIMENTO nº 09

Pregão Presencial nº 007/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-MO, no uso de suas atribuições legais, referente ao Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 007/2021 – que tem como objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos e conexões por parte dos consorciados do CISAM MO, com entrega na sede dos respectivos prestadores, conforme descrição no Anexo II, ESCLARECE** aos interessados, no que tange ao informado da seguinte forma:

1) Itens 10 ao 25

Questionamento:

“Dos itens 10 ao 25 todas conexões DEFOFO azul, na descrição dos itens pede INJETADA, porém desconhecemos no mercado nacional tais peças nesse formato, e sim MOLDADAS ou CONFORMADAS, podemos cotar da maneira que conseguimos encontrar no mercado nacional?”

INFORMA-SE:

Os itens citados poderão ser cotados conforme solicitado.

2) Itens 571, 572, 573, 576, 577 e 578

Questionamento:

“Itens 571 e 576 são praticamente a mesma coisa, tem alguma diferença explícita? Assim com o 572 e 577, 573 e 578”

INFORMA-SE:

Os itens citados diferem em seus diâmetros.

3) Itens 589 e 590

Questionamento:

“Itens 589 e 590 estão confusos em relação a TUB PVC OCRE E TUBO PVC MARROM OCRE), teriam fotos dos itens distintos ou é o mesmo item?”

INFORMA-SE:

São itens distintos.

Item 589:



Item 590:



O item 589 é um adaptador com uma extremidade com bolsas para junta elástica em PVC branco e a outra extremidade com ponta para junta elástica em PVC ocre.

O item 590 é um adaptador ponta e bolsa para junta elástica em PVC ocre.

4) Itens 602 e 604

Questionamento:

“Itens 602 a 604, não tem especificação detalhada, podemos entender que são ponta e bolsa da mesma bitola, correto? E se for esse o caso, não existe no mercado nacional essas peças no injetado, a não ser ponta de tubos.”

INFORMA-SE:

Os itens citados são ponta e bolsa da mesma bitola, poderá ser desconsiderada a exigência de a peça ser injetada.

5) Item 630 e 631

Questionamento:

“Itens 630 e 631, também não encontramos essas bitolas INJETADAS como solicitados, podemos ofertar MOLDADAS / CONFORMADAS?”

INFORMA-SE:



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Poderá ser considerada a exigência de os itens serem do tipo moldada/conformada.

6) Itens 682, 685, 686 e 669 a 671

Questionamento:

“Itens 669 a 671 e também 682, 685, 686 não existem JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA na linha esgoto branco, NBR 5688”

INFORMA-SE:

Para os itens citados considerar apenas **junta elástica**.

7) Itens 684 e 719 a 721

Questionamento:

“Itens 684 e 719 à 721 e, também não encontramos essas bitolas INJETADAS como solicitados, podemos ofertar MOLDADAS / CONFORMADAS?”

INFORMA-SE:

Poderá ser considerada a exigência de os itens serem do tipo moldada/conformada.

8) Itens 722 e 723

Questionamento:

“Itens 722 e 723 não existem JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA na linha esgoto branco, NBR 5688”

INFORMA-SE:

Para os itens citados considerar apenas **junta elástica**.

9) Itens 724 a 726

Questionamento:

“Itens 724 a 726, também não encontramos essas bitolas INJETADAS como solicitados, podemos ofertar MOLDADAS / CONFORMADAS?”

INFORMA-SE:

Poderá ser considerada a exigência de os itens serem do tipo moldada/conformada.

10) Itens 727 a 735



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Questionamento:

“Itens 727 a 735 não existe no mercado nacional JEI somente JE, podemos ofertar assim? Outro porém é a Classe 15, a NBR 5647 preve que as conexões sejam fabricadas na Classe 20”

INFORMA-SE:

Para os itens citados considerar apenas **junta elástica**. Poderá ser aceito Classe 20.

11) Itens 793 a 796 e 807

Questionamento:

“Itens 793 à 796 e também o 807, podemos ofertar JE? pois será mais vantajoso e competitivo ao CISAM se aceitarem esse questionamento. Podemos ofertar também na modalidade JERI.”

INFORMA-SE:

Para os itens citados poderá ser aceito as peças com **junta elástica**.

Por tratar-se de mero erro formal, sendo que não foram alteradas quantidades totais ou valores (visto que, foi orçado o valor correspondente a esta especificação), mantem-se a data da realização do certame.

As demais disposições permanecem inalteradas

Leomar Eggers
Pregoeiro