



CISAM MEIO OESTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Acesso Cidade Alta, 3815, São Cristóvão – Capinzal/SC CEP: 89665-000

(49) 3555-6972 www.cisam.sc.gov.br cisam@cisam.sc.gov.br

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Capinzal/SC, 22 de junho de 2021

ESCLARECIMENTO nº 10

Pregão Presencial nº 007/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-MO, no uso de suas atribuições legais, referente ao Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 007/2021 – que tem como objeto o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubos e conexões por parte dos consorciados do CISAM MO, com entrega na sede dos respectivos prestadores, conforme descrição no Anexo II, ESCLARECE** aos interessados, no que tange ao informado da seguinte forma:

1) Itens 552 ao 555

Questionamento:

“No item 2 do anexo nº05 (ESCLARECIMENTO nº 5) menciona que os tubos devem atender pressão máxima de trabalho de 1,0 Mpa (equivale a 10 bar ou seja PN10).

Porém consta a informação no esclarecimento: Poderá ser ofertado estes itens tubos no PN20.

Logo essa informação não seria uma obrigatoriedade, uma vez que 1 Mpa equivale a PN10, está correto nosso entendimento?

Podemos ofertar os itens nos diâmetros 25,40, 50, 63 e 110mm PE80 AZUL SDR13 PN10?”

INFORMA-SE:

A descrição dos itens 552 ao 555 solicita que os tubos sejam adequados para condição de operação de **“pressão máxima 1,0 Mpa”**.

Assim os materiais classificados como PN10 atendem esta exigência.

Foi informado que os tubos PN20 **poderão ser aceitos**, uma vez que estes materiais possuem ainda maior capacidade.

As demais disposições permanecem inalteradas

Leomar Eggers
Pregoeiro