



**CISAM MEIO OESTE**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Rua. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000

Fone: (49) 3555-6972 Site: [www.cisam.sc.gov.br](http://www.cisam.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam.sc.gov.br)

CNPJ: 08.484.353/0001-16

Capinzal/SC, 11 de dezembro de 2019.

### **Edital do Pregão Presencial nº 13/2019**

#### **Esclarecimento 01**

Prezados participantes,

Em atenção à consulta formulada por empresa interessada no referido processo, segue esclarecimento da comissão de licitação:

**Questionamento:** Os itens 1 e 2 do Termo de Referência, tratam-se de Hidrômetros Volumétricos com vazão nominal  $Q_n=0,75\text{m}^3/\text{h}$  Classe metrológica C. Há como participar deste processo com Hidrômetros Volumétricos com vazão nominal  $Q_n=1,5\text{m}^3/\text{h}$  Classe metrológica C conforme Portaria Inmetro nº 246/2000?

**Esclarecimento:** Os hidrômetros solicitados nos itens 1 e 2 são para vazão nominal de  $0,75\text{ m}^3/\text{h}$ , sendo que esta solicitação foi feita pelas autarquias participantes do certame, característica obrigatória que os hidrômetros deverão ter.

O hidrômetro ofertado é para o dobro do requisitado, portanto, não se enquadra no pedido feito pelo SIMAE CAO e nem pelo SAMAE CN. Além de uma capacidade de vazão superior, o hidrômetro de  $1,5\text{ m}^3/\text{h}$  também poderá possuir outras características diferentes, como, por exemplo, vazão de sobrecarga, transição mínima e início típico de funcionamento. Com isso, este hidrômetro não atende aos itens 1 e 2 solicitados no presente Edital.

  
**Leomar Eggers**

Pregoeiro/Precidente CPL